

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii

• Bulevardul Mamaia nr.255, 900552 Constanta, Romania • tel.: +40 241 831553, 547055, 481230 • fax: +40 241 481236
•www.delfinariu.ro

APROBAT
Director general
dr. Adrian BILBA



ANUNT WEBSITE-UL WWW.DELFINARIU.RO

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA cu sediul in b-dul Mamaia, nr. 255, testeaza piata in vederea atribuirii unui contract de servicii specializate in Revizia /mentenanta instalatiei de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interior si exterior (Cod CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor).

Necesitatea achizitiei are la baza prevederile legale: *Art.19 din Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;*

- *Sectiunea 2: Responsabilii cu exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor si obligatiile acestora din NORMATIVUL PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, partea a II a- INSTALATII DE SINGERE indicativ P118/2 din 08.08.2013;*

- *Pct.27.14. Responsabilitatea exploatarii sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor revine beneficiarului (proprietar sau utilizator) obiectivelor (cladirilor) protejate impotriva incendiului cu astfel de sisteme si instalatii.*

Serviciile specializate in domeniu, au principalele operatiuni:

- Verificarea echiparii hidrantilor (robinet, furtun, teava de refulare);
- Verificare accesibilitate;
- Refularea apei;
- Straea furtunilor;
- Verificarea pozitiei vanelor si a robinetelor de alimentare prin inchidere si deschidere totala;
- Verificarea realizarii presiunii minime necesare pentru functionarea instalatiei prin incheierea de procese verbal de probe de presiune;
- Completarea registrelor de evidenta a lucrarilor efectuate;
- Transport dus-intors la punctul de lucru.
- La hidrantii exteriori se verifica in plus:
 - Starea tehnica a cutiilor de protective/componenta pichetilor de incendiu cu accesorii;
 - Gradul de etanseitate a garniturilor;
 - Existenta indicatorilor de marcare al hidrantilor.
 - Revizia /mentenanta instalatiei de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interior si exterior lunar.

Cei interesati vor depune oferta de pret pentru servicii specializate, structurate sub forma pret servicii/luna, precum si un document care sa atesteste profilul de activitate in domeniu al ofertantului, la sediul C.M.S.N. Constanta, pana la data 07.05.2020, ora 12:00.

Relatii suplimentare la sediul C.M.S.N. sau tel. 0241/481230.

